



## 케이블 설비 성능점검표

(소속) 점검자	관리주체 (입회자)	설치위치		
구 분	점검내용		점검결과	비고
점검항목	유지보수 · 관리 및 성능점검 대상 현황표 확인			
	통과 지점 광케이블 스파이럴 슬리브 보호 여부 확인			
	접지저항 측정			
부적합 항목	<부적합사항> ○ -			
	<조치사항> ○ -			

현황사진

비고

작성 방법

1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.
2. 점검결과에는 [적합 ○, 부적합 X, 해당없음 -]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.
3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가·변경할 수 있다.

## 배관 설비 성능점검표

(소속) 점검자		관리주체 (입회자)		설치위치	
구 분	점검내용			점검결과	비고
점검항목	유지보수 · 관리 및 성능점검 대상 현황표 확인				
	케이블 수용 여유 공간 확인				
	배관 및 트레이 상태(수평, 수직 등) 확인				
	접지저항 측정				
부적합 항목	<부적합사항> ○ -				
	<조치사항> ○ -				

현황사진

비 고

작성 방법

1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.
2. 점검결과에는 [적합 ○, 부적합 X, 해당없음 -]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.
3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가·변경할 수 있다.

## 국선인입 설비 성능점검표

(소속) 점검자		관리주체 (입회자)		설치위치	
구 분	점검내용			점검결과	비고
점검항목	유지보수 · 관리 및 성능점검 대상 현황표 확인				
	맨홀 내 시설물 고정 상태 확인				
	맨홀 뚜껑의 결함 상태 및 파손유무 확인				
	접지저항 측정				
부적합 항목	<부적합사항> <input type="radio"/> -				
	<조치사항> <input type="radio"/> -				

현황사진

비 고

작성 방법

1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.
2. 점검결과에는 [적합 ○, 부적합 X, 해당없음 -]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.
3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가·변경할 수 있다.

## 단자함 설비 성능점검표

(소속) 점검자		관리주체 (입회자)		설치위치		
구 분	점검내용				점검결과	비고
점검항목	유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인					
	외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등) 및 확인					
	잠금 장치 상태 확인					
	단자함 내 기구 및 기기 고정 상태 확인					
	케이블 연결 및 정리 상태 확인					
	접지저항 측정					
부적합 항목	<b>&lt;부적합사항&gt;</b> <input type="radio"/> <input type="radio"/>					
	<b>&lt;조치사항&gt;</b> <input type="radio"/> <input type="radio"/>					

현황사진

비 고

작성 방법

1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.
2. 점검결과에는 [적합 ○, 부적합 X, 해당없음 -]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.
3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가·변경할 수 있다.

## 이동통신 구내선로 설비 성능점검표

(소속) 점검자		관리주체 (입회자)		설치위치	
구 분	점검내용			점검결과	비고
점검항목	유지보수 · 관리 및 성능점검 대상 현황표 확인				
	접속함 내 기구 및 기기 고정 상태 확인				
	잠금 장치 상태 확인				
	배관 예비공 가용 여부 확인				
	전원 단자 및 연결 상태 확인				
	예비전원(UPS 또는 발전기) 배선 및 연결 상태 확인				
	접지저항 측정				
부적합 항목	<부적합사항> ○ -				
	<조치사항> ○ -				

현황사진

비고

작성 방법

1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.
2. 점검결과에는 [적합 ○, 부적합 X, 해당없음 -]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.
3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가·변경할 수 있다.

## 전화 설비 성능점검표

(소속) 점검자	관리주체 (입회자)	설치위치		
구 분	점검내용		점검결과	비고
점검항목	유지보수 · 관리 및 성능점검 대상 현황표 확인			
	통화 연결 및 품질 확인			
	접지저항 측정			
	AC 및 DC 입력 전원 측정			
부적합 항목	<부적합사항> ○ -			
	<조치사항> ○ -			

현황사진

비고

작성 방법

1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.
2. 점검결과에는 [적합 ○, 부적합 X, 해당없음 -]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.
3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가·변경할 수 있다.

## 방송 공동수신 안테나 시설 성능점검표

(소속) 점검자		관리주체 (입회자)		설치위치		
구 분	점검내용				점검결과	비고
점검항목	유지보수 · 관리 및 성능점검 대상 현황표 확인					
	출력 검사 단자의 레벨값 확인					
	지하 DMB, FM 수신 상태 확인					
	증폭기 · 분배기 간의 공간 확보 및 신호 간섭 확인					
	누설동축케이블 전계강도 측정(무선방식인 경우)					
	전파환경(RSRP) 측정					
	유휴 분배 및 분기 단자 종단저항 측정(75Ω) 확인					
	기기 입 · 출력 신호 레벨 측정					
	광 송 · 수신 레벨 측정					
	예비전원(UPS 또는 발전기) 배선 및 연결 상태 확인					
	AC 및 DC 입력 전원 측정					
	접지저항 측정					
	무선 신호 수신기기 수신감도 측정(무선 방식인 경우)					
	무선 신호 전계강도 측정(무선 방식인 경우)					
	부적합 항목	<b>&lt;부적합사항&gt;</b> <input type="radio"/> -				
<b>&lt;조치사항&gt;</b> <input type="radio"/> -						

현황사진

비고

작성 방법

1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.
2. 점검결과에는 [적합 ○, 부적합 X, 해당없음 -]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.
3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가·변경할 수 있다.

## 종합유선방송 구내 전송선로 설비 성능점검표

(소속) 점검자		관리주체 (입회자)		설치위치			
구 분	점검내용				점검결과	비고	
점검항목	유지보수 · 관리 및 성능점검 대상 현황표 확인						
	출력 검사 단자의 레벨값 확인						
	기기 입 · 출력 신호 레벨 측정						
	AC 및 DC 입력 전원 측정						
	접지저항 측정						
	부적합 항목	<부적합사항> ○ -					
		<조치사항> ○ -					

현황사진

비고

작성 방법

1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.
2. 점검결과에는 [적합 ○, 부적합 X, 해당없음 -]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.
3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가·변경할 수 있다.

## 방송음향 설비 성능점검표

(소속) 점검자		관리주체 (입회자)		설치위치		
구 분	점검내용				점검결과	비고
점검항목	유지보수 · 관리 및 성능점검 대상 현황표 확인					
	방송 송출 및 출력 시 노이즈 발생, 방송 품질 확인					
	출력 음향의 음량의 적정성 확인					
	비상방송설비 연동 상태 유무 및 작동 여부 확인					
	예비전원(UPS 또는 발전기) 배선 및 연결 상태 확인					
	AC 및 DC 입력 전원 측정					
	접지저항 측정					
	부적합 항목	<b>&lt;부적합사항&gt;</b> <input type="radio"/> <input type="radio"/>				
<b>&lt;조치사항&gt;</b> <input type="radio"/> <input type="radio"/>						
현황사진						

비 고

#### 작성 방법

1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.
2. 점검결과에는 [적합 ○, 부적합 X, 해당없음 -]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.
3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가·변경할 수 있다.

## 네트워크 설비 성능점검표

(소속) 점검자		관리주체 (입회자)		설치위치		
구 분	점검내용				점검결과	비고
점검항목	유지보수 · 관리 및 성능점검 대상 현황표 확인					
	VLAN, VPN 등 보안 기능 사용 시 설정 확인					
	광 송 · 수신 레벨 확인					
	사용자 인증(비밀번호) 설정 여부 확인					
	최신 보안 패치 설치 여부 확인					
	최신 펌웨어 설치 여부 확인					
	백신 설치 여부 및 정상작동 상태 확인					
	바이러스 및 악성코드 경고 이벤트 확인					
	AC 및 DC 입력 전원 측정					
	접지저항 측정					
	부적합 항목	<부적합사항> ○ -				
<조치사항> ○ -						

현황사진

비 고

작성 방법

1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.
2. 점검결과에는 [적합 ○, 부적합 X, 해당없음 -]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.
3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가·변경할 수 있다.

## 전자출입(통제) 시스템 성능점검표

(소속) 점검자		관리주체 (입회자)		설치위치	
구 분	점검내용			점검결과	비고
점검항목	유지보수 · 관리 및 성능점검 대상 현황표 확인				
	VLAN, VPN 등 보안 기능 사용 시 설정 확인				
	일정 시간 이후 자동 닫힘 및 잠금 기능 확인				
	수동 조작 스위치 정상 동작 여부 확인				
	RF카드 자기장 세기 측정				
	RF카드 인식거리 측정				
	사용자 인증(비밀번호) 설정 여부 확인				
	최신 보안 패치 설치 여부 확인				
	최신 펌웨어 설치 여부 확인				
	백신 설치 여부 및 정상작동 상태 확인				
	바이러스 및 악성코드 경고 이벤트 확인				
	AC 및 DC 입력 전원 측정				
	접지저항 측정				
부적합 항목	<b>&lt;부적합사항&gt;</b> ○ -				
	<b>&lt;조치사항&gt;</b> ○ -				

현황사진

비고

작성 방법

1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.
2. 점검결과에는 [적합 ○, 부적합 X, 해당없음 -]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.
3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가·변경할 수 있다.

## 원격검침 시스템 성능점검표

(소속) 점검자		관리주체 (입회자)		설치위치		
구 분	점검내용				점검결과	비고
점검항목	유지보수 · 관리 및 성능점검 대상 현황표 확인					
	누설동축케이블 전계강도 측정					
	송신 출력 측정					
	스푸리어스 측정					
	무선 신호 수신기기 수신감도 측정					
	무선 신호 전계강도 측정					
	안테나 송 · 수신 신호 상태 확인(무선 방식의 경우)					
	사용자 인증(비밀번호) 설정 여부 확인					
	최신 보안 패치 설치 여부 확인					
	최신 펌웨어 설치 여부 확인					
	백신 설치 여부 및 정상작동 상태 확인					
	바이러스 및 악성코드 경고 이벤트 확인					
	AC 및 DC 입력 전원 측정					
	접지저항 측정					
	부적합 항목	<b>&lt;부적합사항&gt;</b> <input type="radio"/> ○ <input type="radio"/> -				
<b>&lt;조치사항&gt;</b> <input type="radio"/> ○ <input type="radio"/> -						

현황사진

비고

작성 방법

1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.
2. 점검결과에는 [적합 ○, 부적합 X, 해당없음 -]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.
3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가·변경할 수 있다.

## 주차관제 시스템 성능점검표

(소속) 점검자		관리주체 (입회자)		설치위치		
구 분	점검내용				점검결과	비고
점검항목	유지보수 · 관리 및 성능점검 대상 현황표 확인					
	주간 및 야간 차량번호 인식 여부 확인					
	차량 출입의 실시간 감지 및 신호 송 · 수신 확인					
	층별, 구역별 주차 현황에 따른 만공차 내용 표출 정확도 확인					
	중앙감시반 또는 관제 서버와의 데이터 연동 여부 확인					
	사용자 인증(비밀번호) 설정 여부 확인					
	최신 보안 패치 설치 여부 확인					
	최신 펌웨어 설치 여부 확인					
	백신 설치 여부 및 정상작동 상태 확인					
	바이러스 및 악성코드 경고 이벤트 확인					
	AC 및 DC 입력 전원 측정					
	접지저항 측정					
	부적합 항목	<b>&lt;부적합사항&gt;</b> <input type="radio"/> -				
<b>&lt;조치사항&gt;</b> <input type="radio"/> -						

현황사진

비고

작성 방법

1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.
2. 점검결과에는 [적합 ○, 부적합 X, 해당없음 -]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.
3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가·변경할 수 있다.

## 주차유도 시스템 성능점검표

(소속) 점검자		관리주체 (입회자)		설치위치	
구 분	점검내용			점검결과	비고
점검항목	유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인				
	차량 위치 정보의 저장 및 기록 상태 확인				
	주차 공간 유무에 따른 발광소자(LED 등) 동작 확인				
	사용자 인증(비밀번호) 설정 여부 확인				
	최신 보안 패치 설치 여부 확인				
	최신 펌웨어 설치 여부 확인				
	백신 설치 여부 및 정상작동 상태 확인				
	바이러스 및 악성코드 경고 이벤트 확인				
	AC 및 DC 입력 전원 측정				
	접지저항 측정				
	부적합 항목	<b>&lt;부적합사항&gt;</b> <input type="radio"/> -			
<b>&lt;조치사항&gt;</b> <input type="radio"/> -					

현황사진

비고

작성 방법

1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.
2. 점검결과에는 [적합 ○, 부적합 X, 해당없음 -]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.
3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가·변경할 수 있다.

## 무인택배 시스템 성능점검표

(소속) 점검자	관리주체 (입회자)	설치위치		
구 분	점검내용		점검결과	비고
점검항목	유지보수 · 관리 및 성능점검 대상 현황표 확인			
	시스템 사용자 권한 확인			
	중앙 시스템과의 실시간 통신 연결 상태 확인			
	물리적 또는 논리적 버튼 동작 시 디스플레이 정보와의 상호 연계성 확인			
	물리적 또는 논리적 버튼 정상 동작 여부 확인(키패드 등)			
	사용자 인증(비밀번호) 설정 여부 확인			
	최신 보안 패치 설치 여부 확인			
	최신 펌웨어 설치 여부 확인			
	백신 설치 여부 및 정상작동 상태 확인			
	바이러스 및 악성코드 경고 이벤트 확인			
	AC 및 DC 입력 전원 측정			
	접지저항 측정			
	부적합 항목	<b>&lt;부적합사항&gt;</b> <input type="radio"/> -		
<b>&lt;조치사항&gt;</b> <input type="radio"/> -				

현황사진

비고

작성 방법

1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.
2. 점검결과에는 [적합 ○, 부적합 X, 해당없음 -]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.
3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가·변경할 수 있다.

## 비상벨 설비 성능점검표

(소속) 점검자		관리주체 (입회자)		설치위치		
구 분	점검내용				점검결과	비고
점검항목	유지보수 · 관리 및 성능점검 대상 현황표 확인					
	작동 시 관제소(경비실, 관리사무소 등)와의 통화 연결 및 품질 상태 확인					
	무선 신호 수신 감도 측정					
	예비전원(UPS 또는 발전기) 배선 및 연결 상태 확인					
	AC 및 DC 입력 전원 측정					
	접지저항 측정					
부적합 항목	<b>&lt;부적합사항&gt;</b> <input type="radio"/> -					
	<b>&lt;조치사항&gt;</b> <input type="radio"/> -					

현황사진

비고

작성 방법

1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.
2. 점검결과에는 [적합 ○, 부적합 X, 해당없음 -]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.
3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가·변경할 수 있다.



현황사진

비고

작성 방법

1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.
2. 점검결과에는 [적합 ○, 부적합 X, 해당없음 -]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.
3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가·변경할 수 있다.

## 홈네트워크 설비 성능점검표

(소속) 점검자		관리주체 (입회자)		설치위치			
구 분	점검내용				점검결과	비고	
점검 항목	공용	유지보수 · 관리 및 성능점검 대상 현황표 확인					
		VLAN, VPN 등 보안 기능 사용 시 설정 확인					
		사용자 인증(비밀번호) 설정 여부 확인					
		최신 보안 패치 설치 여부 확인					
		최신 펌웨어 설치 여부 확인					
		백신 설치 여부 및 정상작동 상태 확인					
		바이러스 및 악성코드 경고 이벤트 확인					
		AC 및 DC 입력 전원 측정					
		접지저항 측정					
		연결 시스템 데이터 연동 정확도 확인					
	전유	유지보수 · 관리 및 성능점검 대상 현황표 확인					
홈네트워크 단말기기 원격제어 정상 작동 여부 확인							
월패드 사용자 인증(비밀번호) 설정 여부 확인							
최신 펌웨어 적용 여부 확인							
부적합 항목	<부적합사항> ○ -						
	<조치사항> ○ -						

현황사진

비 고

작성 방법

1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.
2. 점검결과에는 [적합 ○, 부적합 X, 해당없음 -]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.
3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가·변경할 수 있다.

※ 전유 : 각 세대내(전유부분)를 연결하는 망(세대단말기, 홈게이트웨이)

※ 공용 : 집중구내통신실에서 세대까지를 연결하는 망(단지서버, 워크그룹스위치, 백본스위치, 로비폰, 경비실기, 홈네트워크사용기기)

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

## 빌딩 안내 시스템(BIS) 성능점검표

(소속) 점검자		관리주체 (입회자)		설치위치		
구 분	점검내용				점검결과	비고
점검항목	유지보수 · 관리 및 성능점검 대상 현황표 확인					
	VLAN, VPN 등 보안 기능 사용 시 설정 확인					
	제어기기와의 데이터 연동 및 정확도 확인					
	예비전원(UPS 또는 발전기) 배선 및 연결 상태 확인					
	사용자 인증(비밀번호) 설정 여부 확인					
	최신 보안 패치 설치 여부 확인					
	최신 펌웨어 설치 여부 확인					
	백신 설치 여부 및 정상작동 상태 확인					
	바이러스 및 악성코드 경고 이벤트 확인					
	AC 및 DC 입력 전원 측정					
	접지저항 측정					
	부적합 항목	<b>&lt;부적합사항&gt;</b> <input type="radio"/> -				
<b>&lt;조치사항&gt;</b> <input type="radio"/> -						

현황사진

비고

작성 방법

1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.
2. 점검결과에는 [적합 ○, 부적합 X, 해당없음 -]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.
3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가·변경할 수 있다.

## 전기시계 시스템 성능점검표

(소속) 점검자		관리주체 (입회자)		설치위치	
구 분	점검내용			점검결과	비고
점검항목	유지보수 · 관리 및 성능점검 대상 현황표 확인				
	VLAN, VPN 등 보안 기능 사용 시 설정 확인				
	모시계 ~ 자시계 각 회선별 송출 및 도착전압 측정				
	예비전원(UPS 또는 발전기) 배선 및 연결 상태 확인				
	사용자 인증(비밀번호) 설정 여부 확인				
	최신 보안 패치 설치 여부 확인				
	최신 펌웨어 설치 여부 확인				
	백신 설치 여부 및 정상작동 상태 확인				
	바이러스 및 악성코드 경고 이벤트 확인				
	AC 및 DC 입력 전원 측정				
	접지저항 측정				
부적합 항목	<b>&lt;부적합사항&gt;</b> <input type="radio"/> -				
	<b>&lt;조치사항&gt;</b> <input type="radio"/> -				

현황사진

비고

작성 방법

1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.
2. 점검결과에는 [적합 ○, 부적합 X, 해당없음 -]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.
3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가·변경할 수 있다.

## 통합 SI 시스템 성능점검표

(소속) 점검자		관리주체 (입회자)		설치위치		
구 분	점검내용				점검결과	비고
점검항목	유지보수 · 관리 및 성능점검 대상 현황표 확인					
	VLAN, VPN 등 보안 기능 사용 시 설정 확인					
	예비전원(UPS 또는 발전기) 배선 및 연결 상태 확인					
	사용자 인증(비밀번호) 설정 여부 확인					
	최신 보안 패치 설치 여부 확인					
	최신 펌웨어 설치 여부 확인					
	백신 설치 여부 및 정상작동 상태 확인					
	바이러스 및 악성코드 경고 이벤트 확인					
	AC 및 DC 입력 전원 측정					
	접지저항 측정					
	부적합 항목	<b>&lt;부적합사항&gt;</b> <input type="radio"/> -				
<b>&lt;조치사항&gt;</b> <input type="radio"/> -						

현황사진

비고

작성 방법

1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.
2. 점검결과에는 [적합 ○, 부적합 X, 해당없음 -]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.
3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가·변경할 수 있다.



현황사진

비고

작성 방법

1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.
2. 점검결과에는 [적합 ○, 부적합 X, 해당없음 -]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.
3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가·변경할 수 있다.

## 건물 에너지관리 시스템 성능점검표

(소속) 점검자	관리주체 (입회자)	설치위치		
구 분	점검내용		점검결과	비고
점검항목	유지보수 · 관리 및 성능점검 대상 현황표 확인			
	예비전원(UPS 또는 발전기) 배선 및 연결 상태 확인			
	사용자 인증(비밀번호) 설정 여부 확인			
	최신 보안 패치 설치 여부 확인			
	최신 펌웨어 설치 여부 확인			
	백신 설치 여부 및 정상작동 상태 확인			
	바이러스 및 악성코드 경고 이벤트 확인			
	AC 및 DC 입력 전원 측정			
	접지저항 측정			
부적합 항목	<b>&lt;부적합사항&gt;</b> ○ -			
	<b>&lt;조치사항&gt;</b> ○ -			

현황사진

비고

작성 방법

1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.
2. 점검결과에는 [적합 ○, 부적합 X, 해당없음 -]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.
3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가·변경할 수 있다.

## 지능형 인원계수 시스템 성능점검표

(소속) 점검자	관리주체 (입회자)	설치위치		
구 분	점검내용		점검결과	비고
점검항목	유지보수 · 관리 및 성능점검 대상 현황표 확인			
	센서 감도 및 감지 범위 점검			
	실시간 인원 계수 및 누계 데이터 정상 동작 테스트			
	실시간 동영상 촬영 및 저장 상태 확인			
	녹화 영상 재생 및 품질 확인			
	하드디스크 저장 공간 확인 및 정리			
	사용자 인증(비밀번호) 설정 여부 확인			
	최신 보안 패치 설치 여부 확인			
	최신 펌웨어 설치 여부 확인			
	백신 설치 여부 및 정상작동 상태 확인			
	바이러스 및 악성코드 경고 이벤트 확인			
	AC 및 DC 입력 전원 측정			
	접지저항 측정			
부적합 항목	<b>&lt;부적합사항&gt;</b> <input type="radio"/> -			
	<b>&lt;조치사항&gt;</b> <input type="radio"/> -			
현황사진				

<b>비 고</b>	

**작 성 방 법**

1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.
2. 점검결과에는 [적합 ○, 부적합 X, 해당없음 -]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.
3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가·변경할 수 있다.

## 지능형 경계 감시 시스템 성능점검표

(소속) 점검자		관리주체 (입회자)		설치위치		
구 분	점검내용				점검결과	비고
점검항목	유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인					
	실시간 경보 및 알림 작동 확인					
	데이터 연동 및 정확도 확인					
	중앙 시스템과의 실시간 통신 연결 상태 확인					
	렌즈 오염 및 파손 상태 확인					
	실시간 동영상 촬영 및 저장 상태 확인					
	녹화 영상 재생 및 품질 확인					
	하드디스크 저장 공간 확인 및 정리					
	사용자 인증(비밀번호) 설정 여부 확인					
	최신 보안 패치 설치 여부 확인					
	최신 펌웨어 설치 여부 확인					
	백신 설치 여부 및 정상작동 상태 확인					
	바이러스 및 악성코드 경고 이벤트 확인					
	AC 및 DC 입력 전원 측정					
	접지저항 측정					
	함체부 확인					
	부적합 항목	<부적합사항> ○ -				
<조치사항> ○ -						
현황사진						

<b>비 고</b>	

**작 성 방 법**

1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.
2. 점검결과에는 [적합 ○, 부적합 X, 해당없음 -]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.
3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가·변경할 수 있다.

## 스마트 병원 설비(의료용 너스콜) 성능점검표

(소속) 점검자		관리주체 (입회자)		설치위치		
구 분	점검내용				점검결과	비고
점검항목	유지보수 · 관리 및 성능점검 대상 현황표 확인					
	호출기 버튼 정상 눌림 및 복원 여부 확인					
	주수신기의 통화용자기 확장성 확인					
	통화 연결 및 품질 상태 확인					
	주수신기와 호출 병실 간 데이터 연동 여부 확인					
	하드디스크 저장 공간 확인 및 정리					
	AC 및 DC 입력 전원 측정					
	접지저항 측정					
	부적합 항목	<부적합사항> ○ -				
<조치사항> ○ -						
현황사진						

비 고	

**작 성 방 법**

1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.
2. 점검결과에는 [적합 ○, 부적합 X, 해당없음 -]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.
3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가·변경할 수 있다.

## 스마트 도난방지 시스템 성능점검표

(소속) 점검자		관리주체 (입회자)		설치위치		
구 분	점검내용				점검결과	비고
점검항목	유지보수 · 관리 및 성능점검 대상 현황표 확인					
	도난 감지 장치의 태그 인식 여부 확인					
	경보기 작동 여부 확인(태그 인식 시)					
	AC 및 DC 입력 전원 측정					
	접지저항 측정					
부적합 항목	<b>&lt;부적합사항&gt;</b> <input type="radio"/> -					
	<b>&lt;조치사항&gt;</b> <input type="radio"/> -					

현황사진

비 고

작성 방법

1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.
2. 점검결과에는 [적합 ○, 부적합 X, 해당없음 -]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.
3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가·변경할 수 있다.

## 스마트 공장 시스템 성능점검표

(소속) 점검자		관리주체 (입회자)		설치위치		
구 분	점검내용				점검결과	비고
점검항목	유지보수 · 관리 및 성능점검 대상 현황표 확인					
	센서 및 제어기기와 데이터 연동 여부 확인					
	SCADA 관련 설비의 모니터링 및 제어 정상 동작 여부 확인					
	PLC관련 설비의 각종센서 제어 가능 여부 확인					
	하드디스크 저장 공간 확인 및 정리					
	사용자 인증(비밀번호) 설정 여부 확인					
	최신 보안 패치 설치 여부 확인					
	최신 펌웨어 설치 여부 확인					
	백신 설치 여부 및 정상작동 상태 확인					
	바이러스 및 악성코드 경고 이벤트 확인					
	AC 및 DC 입력 전원 측정					
	접지저항 측정					
부적합 항목	<b>&lt;부적합사항&gt;</b> <input type="radio"/> -					
	<b>&lt;조치사항&gt;</b> <input type="radio"/> -					

현황사진

비고

작성 방법

1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.
2. 점검결과에는 [적합 ○, 부적합 X, 해당없음 -]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.
3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가·변경할 수 있다.

## 스마트 도서관 시스템 성능점검표

(소속) 점검자		관리주체 (입회자)		설치위치		
구 분	점검내용				점검결과	비고
점검항목	유지보수 · 관리 및 성능점검 대상 현황표 확인					
	글자(한글, 영문), 숫자 등 정보 가독성 확인					
	터치 감도 및 응답 속도 확인					
	권한 사용자 액세스 가능 여부 확인					
	이용 시간 제외 동작 중단 여부 확인					
	UPS 바이패스 절체 동작시험(UPS 설치시)					
	하드디스크 저장 공간 확인 및 정리					
	사용자 인증(비밀번호) 설정 여부 확인					
	최신 보안 패치 설치 여부 확인					
	최신 펌웨어 설치 여부 확인					
	백신 설치 여부 및 정상작동 상태 확인					
	바이러스 및 악성코드 경고 이벤트 확인					
	AC 및 DC 입력 전원 측정					
	접지저항 측정					
	부적합 항목	<b>&lt;부적합사항&gt;</b> ○ -				
<b>&lt;조치사항&gt;</b> ○ -						

현황사진

비고

작성 방법

1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.
2. 점검결과에는 [적합 ○, 부적합 X, 해당없음 -]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.
3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가·변경할 수 있다.

## 지능형 이상음원 시스템 성능점검표

(소속) 점검자		관리주체 (입회자)		설치위치		
구 분	점검내용				점검결과	비고
점검항목	유지보수 · 관리 및 성능점검 대상 현황표 확인					
	이상 음원 감지 정상 동작 테스트					
	관제소와의 통화 연결 및 품질 상태 확인					
	영상 촬영 방해 요인 확인					
	실시간 동영상 촬영 및 저장 상태 확인					
	녹화 영상 재생 및 품질 확인					
	하드디스크 저장 공간 확인 및 정리					
	AC 및 DC 입력 전원 측정					
	접지저항 측정					
	부적합 항목	<b>&lt;부적합사항&gt;</b> <input type="radio"/> -				
<b>&lt;조치사항&gt;</b> <input type="radio"/> -						

현황사진

비 고

작성 방법

1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.
2. 점검결과에는 [적합 ○, 부적합 X, 해당없음 -]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.
3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가·변경할 수 있다.

## IoT기반 지하공간 안전관리 시스템 성능점검표

(소속) 점검자		관리주체 (입회자)		설치위치		
구 분	점검내용				점검결과	비고
점검항목	유지보수 · 관리 및 성능점검 대상 현황표 확인					
	각종 센서 모니터링 및 제어 정상 동작 여부 확인					
	센서 송신 데이터의 실시간 수신 여부 확인					
	하드디스크 저장 공간 확인 및 정리					
	사용자 인증(비밀번호) 설정 여부 확인					
	최신 보안 패치 설치 여부 확인					
	최신 펌웨어 설치 여부 확인					
	백신 설치 여부 및 정상작동 상태 확인					
	바이러스 및 악성코드 경고 이벤트 확인					
	AC 및 DC 입력 전원 측정					
	접지저항 측정					
	부적합 항목	<b>&lt;부적합사항&gt;</b> ○ -				
<b>&lt;조치사항&gt;</b> ○ -						

현황사진

비고

작성 방법

1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.
2. 점검결과에는 [적합 ○, 부적합 X, 해당없음 -]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.
3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가·변경할 수 있다.



현황사진

비고

작성 방법

1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.
2. 점검결과에는 [적합 ○, 부적합 X, 해당없음 -]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.
3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가·변경할 수 있다.

## 통신용 전원 설비 성능점검표

(소속) 점검자		관리주체 (입회자)		설치위치		
구 분	점검내용				점검결과	비고
점검항목	유지보수 · 관리 및 성능점검 대상 현황표 확인					
	이중화부 동작, 절체 시험					
	UPS 바이패스 절체 동작시험					
	입 · 출력 전압 및 충전전압, 전류측정, 배터리 전압 측정					
	충전지 비중 측정(무보수형 제외)					
	접지저항 측정					
	부적합 항목	<부적합사항> <input type="radio"/> <input type="radio"/>				
<조치사항> <input type="radio"/> <input type="radio"/>						

현황사진

비고

작성 방법

1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.
2. 점검결과에는 [적합 ○, 부적합 X, 해당없음 -]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.
3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가·변경할 수 있다.

## 통신 접지 설비 성능점검표

(소속) 점검자		관리주체 (입회자)		설치위치		
구 분	점검내용				점검결과	비고
점검항목	유지보수 · 관리 및 성능점검 대상 현황표 확인					
	접지 상태 확인					
	접지저항 측정					
	부적합 항목	<부적합사항> ○ -				
<조치사항> ○ -						

현황사진

비고

작성 방법

1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.
2. 점검결과에는 [적합 ○, 부적합 X, 해당없음 -]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.
3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가·변경할 수 있다.